BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1. Intensitas pencahayaan pada setiap ruangan yang ada di rumah sakit secara keseluruhan belum memenuhi standar, karena kurangnya *maintenance* terhadap lampu-lampu yang terpasang.
- 2. Nilai intensitas konsumsi energi rumah sakit UNAND berada pada kategori efisien, namun masih dapat dioptimalkan untuk peluang penghematan pada bagian tertentu.
- Berdasarkan perhitungan peluang penghematan yang dilakukan pada masing-masing lantai didapatkan nilai penghematan sebesar 14,633 kW.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan perhitungan peluang penghematan yang lebih rinci dengan menggunakan metode yang lebih efektif.

