

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil setelah dilakukan analisis terhadap Daan Mogot City Apartemen Tower 5 adalah akibat beban gempa yang terjadi terhadap percepatan tanah sesuai PGA asli yaitu 0,38g (Desain), kemungkinan struktur mengalami kerusakan ringan adalah sebesar 100%, sedang 100%, berat 80,77% dan runtuh 0,16%.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebaiknya jika dilaksanakan untuk kebutuhan mitigasi bencana, maka hasil kurva fragilitas harus dikembangkan lagi agar didapat nilai kerentanan yang lebih kompleks.

