

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Analisis Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di RSUD Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen Input

Belum terlaksananya sosialisasi mengenai kebijakan APAR secara maksimal. Tidak adanya anggaran khusus serta kondisi sarana dan prasarana pendukung APAR yang tidak semuanya dalam keadaan baik. Belum ada SOP tertulis untuk menggunakan APAR dari RSUD Padang Panjang.

#### 2. Komponen Proses

- a. Penempatan APAR masih ditemukan APAR yang diletakkan sembarangan/ di lantai.
- b. Pemeliharaan APAR juga belum maksimal terlihat dari adanya beberapa APAR yang tidak layak pakai masih terpajang.
- c. Tidak ada pengawas khusus untuk mengawasi penerapan, APAR masih tergabung kepada pemeliharaan sarana prasarana lainnya dibawah IPSRS.

#### 3. Komponen Output

Belum terlaksananya penerapan APAR yang sesuai dengan Permenaker No.04/MEN/1980 di RSUD Padang Panjang.

### 1.2 Saran

#### 1. Bagi RSUD Padang Panjang:

- a. RSUD Padang Panjang perlu memberikan sosialisasi mengenai kebijakan APAR kepada semua pegawai secara berkala minimal dua kali dalam setahun agar semua pegawai mengetahui dan memahami tentang penerapan APAR yang sesuai peraturan.
- b. Untuk penempatan perlu perhatian dan pemantauan agar APAR diletakkan sesuai dengan Permenaker No. PER 04/MEN/1980 sehingga terjaga kondisi isi tabung dan lebih efisien saat digunakan.

- c. Untuk penggunaan perlu adanya pelatihan dan simulasi rutin minimal dua kali dalam setahun kepada semua pegawai agar semua pegawai mampu menggunakan APAR dan saat terjadi kebakaran semua pegawai yang ada sudah siap tanpa harus menunggu pegawai yang profesional dalam menggunakan APAR.
- d. Agar APAR dapat berfungsi dengan baik maka RSUD Padang Panjang perlu menyediakan anggaran dana yang khusus untuk APAR dan tidak tercampur dalam kegiatan lain sehingga penerapan APAR dapat berlangsung dengan baik dan tidak terkendala masalah dana dilapangan.
- e. RSUD Padang Panjang harus segera menunjuk petugas pengawas khusus untuk penerapan APAR yang sesuai ketentuan sehingga penerapan APAR di RSUD Padang Panjang dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya.

2. Bagi UPT Pemadam Kebakaran

- a. Memberikan sosialisasi dalam rangka penempatan dan pemeliharaan APAR kepada petugas di RSUD Padang Panjang minimal dua kali dalam setahun atau pada saat dilakukannya inspeksi APAR agar pada saat dibutuhkan dapat berfungsi dengan baik.
- b. Memberikan simulasi penggunaan APAR secara rutin dan berkala agar semua pegawai yang ada di RSUD Padang Panjang mampu menggunakan APAR saat situasi darurat.
- c. Membantu RSUD Padang Panjang dalam memetakan dan mengatur penempatan APAR yang tepat dan sesuai dengan potensi bahayanya agar tidak menyulitkan dalam mencari dan menjangkau APAR saat terjadi kondisi darurat.

